




BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY



környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Mecsek Szolár Kft. Pellérd Keleti Ipari Park 554, 555 hrsz-on létesülő napelemes kiserőmű 22 kV-os hálózatra csatlakozás, termelői vezeték, OTR létesítés előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy iktató száma: 11827/2015.

Az eljárás megindításának napja: 2015. augusztus 25.

Az ügyintézési határidő: Az eljárás megindítását követő naptól számított 45 nap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be:

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás (bizonyítékok ismertetése az ügyféllel) időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Czigány András e-mail: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:

A környezetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. számú melléklete 76. pontja „villamos légvezeték 20 kV-tól (ha nem tartozik az 1.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 567-100 📠 +36-72 567-103 📧 kornyezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

mellékletbe)"] alapján előzetes vizsgálat, és a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A tervezett beruházás célja és a tevékenység jellemzői:

A Mecsek Szolár Kft. Pellérd Keleti Ipari Park 554, 555 hrsz-on napelemes kiserőmű létesítését tervezi. A napelemes kiserőmű villamos hálózatra csatlakoztatása, csatlakozási pont kialakítása a Pécs-Kertváros – Pellérd 22kV-os vonal Kiskertek leágazásán tervezett. A 22 kV-os hálózat nyomvonalhossza 148 m, a biztonsági övezettel érintett terület szélessége a létesítendő szabadvezeték szélső fázisvezetőitől számított 2,5-2,5 m, a vezeték saját kiterjedésével együtt 7 m. Az új B12-1300 típusú oszlopra szerelt OTR állomást 22/0,42 kV/630 kVA-os géppel szerelik. A primer kapcsoló berendezés a csatlakozási pontban elhelyezett táv-működtethető oszlopkapcsoló az oszlop tetején, túlfeszültség korlátozóval felszerelve. Az OTR állomás oszlopán lesz elhelyezve a primer biztosító 40 A-es biztosító betét plusz a túlfeszültség korlátozók.

Tervezett középvezetési hálózat jellemzői:

Üzemfeszültség: 3x22kV

Áram neme és periódusszáma: 3 fázisú váltakozó áram 50 Hz

Középvezetési közcélú légvezeték: 22 kV, 3x50 mm² AASC 148 fm

Tervezett transzformátor állomás jellemzői:

Típusa: OTR FA-22000

Teljesítménye: 630 kVA

A tervezett tevékenység helye és területigénye:

A tervezett hálózat, és oszloptranzformátor létesítése Pellérd ingatlanjait érinti.

Az érintett ingatlanok kivett út, szántó, erdő, kert, gazdasági épület művelési ágú területek. A tervezett 22 kV-os légvezetékes hálózat nyomvonalhossza: 148 m.

A megvalósítás tervezett időszaka:

A villamosenergia-ellátó 22 kV-os beavatkozás építésének tervezett időpontja 2016. I. negyedév. A hálózatépítés időtartama kb. 2 hét.

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél betekintheznek. A betekintés módjáról a Környezetvédelmi Hatóságon vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

A konkrét ügyben a Kr. 5. § (2) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság lehetséges döntései:

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- ha a **tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig **meg kell szüntetni**;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások** származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;

- ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a Kr. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, **tájékoztatást ad arról**, hogy a tevékenység mely - a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Környezetvédelmi Hatóság a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezeten érintett települések jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.**

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt **2015. szeptember 14. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde 13-15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya>) **tette közzé.**

