



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Bicsérd, Zók és Aranyosgadány településeket érintő szennyvízelvezetés kivitelezésének előzetes vizsgálati eljárása

Ügyiratszám: 3687/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. július 19.

Az ügyintézési határidő: 30 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Juroniczné Füredi Krisztina
dr. Csontos Adél

Telefonszám: 72/795-165
Telefonszám: 72/795-157

A tervezett tevékenység jogszabályi besorolása:

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 104. pontja „[Szennyvízgyűjtő hálózat – a) 2000 lakosegyenérték-kapacitástól b) felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezetén nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1000 lakosegyenértéktől]” alapján előzetes vizsgálat és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A tervezett tevékenység szerepel az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és – tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügygyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. számú mellékletében 2. Szennyvízkezelési projektek (85.b. Pécs és térsége szennyvízelvezetésének fejlesztése, csatornahálózatának bővítése - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kozármisleny Város Önkormányzata, Aranyosgadány Község Önkormányzata,

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; www.bamkh.hu

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Bicsérd Község Önkormányzata, Kökény Községi Önkormányzat, Szalánta Községi Önkormányzat és Zók Községi Önkormányzat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.)

A Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint „A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekkel (a továbbiakban: projektek) összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

A fentiek alapján tárgyi eljárás a Korm. r. 1. § (1) bekezdése, 1. számú melléklet 2. pontja 85.b. alpontja és a 2. számú melléklet 2. pontja szerint kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárás.

A Környezethasználó neve, székhelye:

Bicsérd Község Önkormányzata (7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3.),
Zók Község Önkormányzata (7671 Zók, Arany János u. 42.),
Aranyosgadány Község Önkormányzata (7671 Aranyosgadány, Kossuth Lajos u. 25.)
 a továbbiakban együtt: Környezethasználók)

A tervezett tevékenység célja és jellemzői:

A tervezett tevékenység célja hozzácsatolni a Pécs központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz Bicsérd, Zók és Aranyosgadány települések szennyvízelvezetéssel még nem rendelkező területeit, hogy az érintett települések szennyvízkezelése mind környezetvédelmi, mind vízgazdálkodási szempontból korszerű módon a környezet minimális terhelésével megoldott legyen.

A fenti településeken a keletkező kommunális szennyvíz elvezetése és tisztítása jelenleg nem megoldott, a keletkező szennyvizeket a lakosság zárt tárolókban gyűjti vagy a saját ingatlanján elszikkasztja.

A terület domborzati adottságaihoz igazodva gravitációs és nyomás alatti szennyvízcsatornát terveztek. A gravitációs csatorna 200 mm-es KG. PVC csővezetékekből épül, SN 8 gyűrűmerekű csövek felhasználásával. Az alkalmazott lejtés 3-150 ‰. A csatornavezetéseken az iránytöréseknél és az egyenes szakaszokon minimum 50-60 méterenként 1,00 m átmérőjű vízzáró beton tisztítóaknák lesznek elhelyezve. Az aknák lefedése 600mm méretű, nehéz típusú aknafedlapokkal történik. A gravitációs házi bekötéseknél a telekhatáron belül Ø315 mm-es műanyag tisztítónyílást helyeznek el. A bekötő vezetékek 160 mm-es KG. PVC csőből készülnek. Csatlakozásuk a gerincvezetékre vagy tisztító aknában vagy 200/160-as elágazó idommal közvetlenül történik.

A nyomás alatti csatorna KPE csövekből lett megtervezve, DK 63 mm külső átmérővel Bicsérden és Zókon. A nyomás alatti rendszerek végpontján minden esetben elhelyezésre kerül egy öblítési és légtelenítési-légbeszívási pont.

A szennyvizeket a települések mélypontjain öblözetenként kiépített közterületi átemelőkhöz vezetik. Az átemelő telepeken kompresszorok lesznek beépítve a nyomóvezetékek öblítésére és rendszeres kiürítésére.

A szennyvíz nyomóvezetékek anyaga KPE műanyagcső lesz, elektrofúziós hegesztett kötésekkel, melyek megakadályozzák a rendszer szivárgását.

A befogadó Pécs városi szennyvíztisztító telep a csatlakozó települések szennyvizet bővítés nélkül is fogadni tudja.

A tervezett tevékenység helye és területigénye:

A tervezett tevékenység érinti Bicsérd, Zók, Aranyosgadány és Pellérd belterületét, valamint a településeket egymással összekötő 58102 sz. közutat. A szennyvízvezeték belterületen döntő többségében állami és önkormányzati tulajdonban lévő közút területére helyezik, míg a településeken kívül elsősorban a közút szélső árkán kívül vagy az utak padkájában vezetik majd el. A tervezett szennyvízvezeték nyomvonalát által érintett ingatlanok adatait a kérelem melléklete tartalmazza.

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságnál vagy a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f9018224dfefb5736f/127605/-7571763702558515642/Bicserd%20Zok%20Aranyosg%20szennyviz.zip>

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság lehetséges döntései:

- ha az előzetes vizsgálat során a tervezett tevékenység környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- ha **a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett beruházáshoz szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig **meg kell szüntetni**;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások** származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó előzetes vizsgálatról lefolytatásáról szóló kérelem tartalmi követelményeinek meghatározása mellett a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás és a tervezett tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, **tájékoztatást ad arról**, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteinek elektronikus példányát a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti jegyzőjének, aki haladéktalanul,

de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.**

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a közleményt **2022. július 22. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13–15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya>) **teszi közzé.**



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Z Á R A D É K

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Juronicsné Füredi Krisztina
Ügyintéző

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A másolat készítésének időpontja: az időbélyegzőn szereplő időpont.

Az elektronikus ügyintézésrel összefüggésben keletkező dokumentációk hiteles másolatkészítésével kapcsolatos eljárásrendről szóló a Baranya Megyei Kormányhivatal vezetője 41/2021. (X. 25.) utasítása a www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya honlapon került közzétételre.

